

COMO DEFINIR A MELHOR POSIÇÃO DO DRENO/VENT EM UM TRANSMISSOR DE PRESSÃO?

É importante conhecer o fluído de processo e seu estado já que isto definirá a posição do dreno/vent:

- Posição Superior: para líquidos
- Posição Inferior: para gases

Para líquidos, a válvula deve estar acima de modo a permitir a ventilação do gás/vapor. O gás armazenado pode resultar em instabilidade de leitura.

Para gases, a válvula deve estar abaixo para permitir a drenagem do líquido condensado. O líquido armazenado pode resultar em instabilidade de leitura.

Image not found or type unknown

